



Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit



**Vortrag von „HAK“
Dipl.-Ing. (FH) Hans R. Kranz VDI**



BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Seit 2004 freiberuflicher Ingenieur und Pensionär



VDI-Ehrung




Hans@Kranz.com



DIN-Ehrung



REHVA-Fellow



Im aktiven Ruhestand



**Automation
Hall of Fame**

BACman



HAK: 62 Jahre in der TGA aktiv

Ab 1960:
Heizungsbau-
Lehre, dann
Abendschule



1966-1970:
TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Studium der
„Allgemeinen
Elektrotechnik“
und Bordelektriker
MS Starward



1970-1975



1975-1980



1980-1990



1991-2004

Honeywell

Produktmanager
und (Pilot-)Projektleiter
1. volldigitale Leitechnik

SCHMIDT REUTER
Integrale Planung und Beratung

Planer / Bauleiter
1. Megachipwerk
der IBM in Böblingen



Bauherr, Projekt-
leiter, System-
Entwickler

SIEMENS

Stammhaus, Vertrieb,
Marketing, Normung,
Geschäftsprozesse



Grundlagen
In deutscher Sprache

Hans R. Kranz

BACnet Gebäudeautomation 1.12

Update auf 1.19



[cciBUCH]

Empfehlung für Interoperabilität:

GUTEN
BERG
DIGITAL
HUB

ICONAG
make buildings smarter

Neuaufgabe E-Book 2017

Bestellfax:

07 21 / 5 65 14-50

cci Dialog GmbH

ISBN 978-922420-25-5

3. erw. Auflage 2012

>600 Seiten, 70 Bilder

Ca. 97 EUR

inkl. 7 % MwSt.

www.cci-dialog.de/buch



"Neu und einfach genial!,,

Das Buch zum Nachlesen:

Hans R. Kranz und
Dr. Rupert Fritzenwallner

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet (Buch)


Anleitung zur
aufwandsarmen
Systemintegration

Oktober 2019,
156 Seiten, A4, gebunden,
cci Dialog GmbH,
ISBN 978-3-922420-66-8
57,00 Euro

https://www.cci-dialog.de/buch/d/digitaler_zwilling_der_gebaeudeautomation_mit_bacnet.html

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Ausgeblendete Vertiefungsfolien z. T. mit Sprechtext erhältlich.



Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Einführungsthesen:

- **Die Gebäudeautomation (GA)**
spielt für den EU Green Deal eine Schlüsselrolle:
 - Gebäude benötigen 40% der Primärenergie
 - die GA kann davon bis zu 40% einsparen!
- Sie muss daher sehr sorgfältig geplant und dann auch so (wie geplant) gebaut und in Betrieb genommen werden!
- Die GA-Normen und der BACtwin helfen dabei.

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Energetischer Interessenkonflikt

(Gebäude nutzen 40% der Primärenergie)



Gemeinsam finden
wir die Lösung

Der Investor

erstellt ein Gebäude so günstig und repräsentativ wie möglich;
==> „**Architektonische Effekte**“ statt technischer Ausstattung

Der Nutzer

will hohe Produktivität seiner Mitarbeiter und maschinellen Investitionen bei geringen Nutzungskosten;
die er noch oft als **2. Miete** wie „gottgegeben“ hinnimmt;
die Buchhalter („Controller“) heften die Energierechnungen ab – wird eh abgebucht.

Der Betreiber

möchte hohe Nutzerzufriedenheit, bei geringem Aufwand;
-keine Beschwerden, keine Produktionsausfälle
-Mit viel Energie laufen die Anlagen recht stabil – es gibt kein Beschwerderisiko !
Folge: **Störungsoptimierung** statt **Energieoptimierung**


Die Gesellschaft (wir alle)

müssen die **sozialen Folgekosten** unrationeller Energieverwendung tragen



GA?
.....der
göttliche Odem
der Funktion
Ansonsten nur
dummes Blech
und Rohr...

Die weltweit erste Gebäudeleittechnik
„Fernthermometer“
für regelbare Lüftungsanlagen im
Reichstag Berlin 1897




Trend ist grenzenlose Kommunikation

WEB, Cloud,
AR + Handheld



2022

Die Entwicklung?



Darwin:

vom Höhlenbewohner über "Facility Manager" zu "Intelligent buildings"

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation


Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda




1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

HAK 1960 als Heizungsbaulehrling in der Planungsabteilung



Im Studium erstes Ehrenamt: „Polit- und Pressereferent“ im ASTA



Auf die These des Studentenspre-
chers Kranz, Unruhe sei die erste
Bürgerpflicht, entgegenete Sommer:
„Eine außerparlamentarische Demo-
kratie ist schön und gut, doch die
Funktionsfähigkeit der Parlamente
darf dadurch nicht beeinträchtigt oder
gar außer Kraft gesetzt werden.“ Die

Nürnberg
Nachrichten
1967

1968: 1500 Ohm-Studenten auf dem Weg zum SPD Parteitag in der Meistersingerhalle.


Es ging um die Anerkennung des deutschen Ingenieurs in der EU!



Verhandlung mit Polizeipräsident Dr. Herold (SPD), dass eine Delegation „unsere Thesen“ im Parteitag vortragen darf.

Dr. Herold war der Erfinder der „grünen Welle“ und der Rasterfahndung – später Bundeskriminalchef.

Weil die Bayrische CSU die notwendigen Inge
ar die ei
die Politil





Im
Streiksemester
1968-69 in
Canada als
„tobacco primer“
und in den USA
als „repair man“,
Barkeeper und
Bordelektriker
auf der MS
Starward.



HAK 1968-69 mit MS Starward in die Karibik





Saturn V
mit Apollo 12




Apollo 11 auf launch pad 39A in Cape Canaveral

Juni 1969 wenige Wochen vor dem Mondflug-Start der Apollo 11

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

Im Jahr 2004



GENE KRANZ
FORMER FLIGHT DIRECTOR, NASA

Dr. Baumann
Programmieren
Physiklabor

„Meine alte Zuse
spinnt wieder –
hätte ich es doch
zu Fuß gerechnet!“

Die Arbeit im Studium an der Zuse Z
23 mit ALGOL und (ganz modern) mit
Fortran- Subroutinen
– das - und die Heizungs-Ausbildung
überzeugte Honeywell für meine
Einstellung als Jung-Ing.
(mein 1. Chef: Axel Blodau)



1972: Pilot-Projektleiter: 1. volldigitale Leittechnik DELTA 2000 in DAMP 2000



Der Rechner hatte 4 k Ringkernspeicher und wurde über die Zahlentastatur programmiert. Die Anzeige waren „Nixieröhren“.



DAMP 2000 bei
Eckernförde



Das Stammkabel
mit Koax- und
„Sprechleitung“

IBM

FABRIKPLANUNG
WERK SINDELFINGEN

ABTEILUNG:

0365

PROJEKT: BACS/1 - WS - Stufenplan

Stufenplan ~ 4300 Punkte = 3,78 Mio DMI. Geb. 15 Neue Produkte

729 Punkte, 1x Serie 1, 634 kDM

Start Inbetriebnahme III 84

II. Geb. 26 Samos

885 Punkte, 2x Serie 1, 758 kDM

I 82

III. Geb. 5, 4, 20 Energieversorgung WS

917 Punkte, 2x Serie 1, 840 kDM

Einführung "Controlling" GV-Anlagen

III 82

IV. Geb. 14, 16, 19 Nassprozesse;
DV, Neubau 19

898 Punkte, 2x Serie 1, 770 kDM

I 83

V. Geb. 18 + Ausstellen, Neubau 18

854 Punkte, 2x Serie 1, 778 kDM

III 83

NAME: H. Kranz

DATUM: 18.3.80


1974 holte mich Schmidt Reuter zur GA-Planung der IBM Megachip-Fabrik in Böblingen nach Stuttgart. IBM konnte kein Leitsystem kaufen, (wegen der Fremdcomputer) also brauchte man ein „Lastenheft“ für die Eigenentwicklung.

Der Begriff „BACS“ wurde 1975 bei IBM eingeführt.

Wir nannten dann ab 1991 die VDI- Richtlinie sowie die CEN und ISO-Norm auch so.

- Das ist heute die Übersetzung von „MSR und Leittechnik“ (Gebäudeautomation) als ein System.

Zentralkälte IBM Hult West



4x
1250kW
+ 2x
675 KW
3 kV
Antriebe
mit
Blocktrafo
20/3kV

IBM
PRELIM
BUILDING
SYSTEM SCH
GENE
KOHLEBERG
GAGU
SEITE 1 VON 1
GEZEITET

▪ DIE IBM LÖSUNG

▪ MITWIRKUNG INTERNATIONALER DDC - HERSTELLER

DE FAKTO INDUSTRIESTANDART : **FACN**

= PROTOKOLL FÜR DIE GEBÄUDEAUTOMATION
IN TECHNISCHEN INFORMATIONEN SYSTEMEN

DDC-FABRIKATNEUTRAL

▪ GRUNDFUNKTIONEN VON FACN MIT GPAX - D

Object-Names „Who-is“

▪ ÜBERTRAGEN DER VERSTÄNDIGUNGSTABELLE
= Adressenschlüssel zwischen techn.Adressen der DDC
und Benutzeradressen (Punktnamen) der höheren Ebenen

▪ Schalt - und Stellbefehle

▪ Anforderung der Anlagenwerte und -Zustände

▪ Mitteilung der Anlagenwerte und - Zustände bei Änderung

▪ Übertragung und Verteilung von Ereignismeldungen

▪ Übertragung von Berichten an übergeordnete Ebene

▪ Datei - Übertragung in beiden Richtungen

▪ Synchronisieren von Zeit und Datum

▪ Überprüfung der Kommunikationsverbindungen

▪ Realisierbar mit kostengünstiger bewährter Hardware

COS / COV

Alarm / Event

Trending

Filetransfer

Date - Time

Network- management

FACN=FACILITIES AUTOMATION COMMUNICATION NETWORK
GPAX-D=GENERAL PURPOSE AUTOMATION EXECUTIVE-DISTRIBUTIVE

HANS R. KRANZ
3: \EDITK-FACNDEF.TXT

IS RZ TIS

19.05.1987

In Atlanta (GA) wurde dann 1983-84 für das BACS/1 „FACN“ Facilities Automation Communication Network, entwickelt. Das System zum Vertrieb nannten wir GPAX-D:
- FACN wurde die Blaupause für das 1987 gestartete ASHRAE-Protokoll, das von meinem Freund Mike Newman dann 1991 **BACnet** genannt wurde.
1985 holte mich Dr. J. Masuch (LTG) in die Normung für die DIN 32734 „Digitale MSR...“.
Die DIN 32735 war dann „FND“.

IBM

GPAX-D

**General Purpose
Automation Executive--
Distributive**

Program FAS-1000
(Version 2.0)

DATA BASE DEFINITION REFERENCE CARD

>DBD DATA BASE DEFINITION MENU

==> ENTER OPTION NUMBER ()

OPTION	DATA BASE UTILITY	CONVERT FILE	DEFINITION FILE*
1.	SCAN TIME		DBDFILE1 STDEF1
2.	READ		DBDFILE2 IODEF1
3.	OUTPUT	SYSFILE2 EDX006	DBDFILE3 OTDEF1
4.	MONITOR	SYSFILE2 EDX006	DBDFILE4 MTDEF1
5.	STRATEGY		DBDFILE5 EDX006
6.	OCCUPANCY		DBDFILE6 OCDEF1
7.	REMOTE CONTROLLER	SYSFILE2 EDX006	DBDFILE7 RCDEF1
8.	REMOTE READ		DBDFILE8 RMDEF1
9.	CONVERT	SYSFILE2 EDX006	

ENTER THE OPTION AND THE DEFINITION FILE NAME(S), THEN PRESS THE ENTER KEY

PRESS PFK1 - TO CANCEL

* DATA BASE VOLUMES RESIDENT ON DISKETTE (RECOMMENDED VOLIDS)

SUPPORT CENTER

IBM/NAD - FACILITIES AUTOMATION
SYSTEM CENTER
POWERS POINTE OFFICE PARK
SUITE 400
5665 NORTHSIDE DRIVE
ATLANTA, GEORGIA 30328

TEL: 8-851-3491
OUTSIDE NBR.: 404-980-3491
VNET ID/NODE: FACILITY/BCRCPS

IBM


GPAX-D

**General Purpose
Automation Executive--
Distributive**

Program FAS-1000
(Version 2.0)

CCL REFERENCE CARD

CUSTOMIZED CONTROL LANGUAGE DEFINITION






1987-88 AMADEUS

Welterhöftee zivile

Zertifiziertes Rechenzentrum: Die deutsche Niederlassung des Reise-transaktions-Spezialisten Amadeus in Erding. Das Rechenzentrum gilt als eines der größten zivilen Daten-



ca. 600 Anlagenbilder zur optischen Darstellung der Anlagen und optimalen Betriebsführung installiert, die ihre Daten von über 2.500 Regelpunkten bekommen.

some 600 plant graphics to optimize operation. The raw data are received from more than 2,500 sensors.

GEBÄUDEAUTOMATION IN VERTEILTEN LIEGENSCHAFTEN DER IBM

**HAK's
Gedanken
1988**

Dabei gilt zu beachten :

1. Das Netzwerkprotokoll soll im internationalen Markt Akzeptanz gefunden haben (Zukunftssicher) und
2. in seiner Funktionalität und Betriebssicherheit den Anforderungen neuer MSR-Quality-Control und Area-Management Anwendungen genügen, und den Ansprüchen des Betreibers gerecht werden.



- Der Druck zur Realisierung eines offenen Protokolls kann nur vom Bauherren ausgehen.

Aus der Wettbewerbssituation im Gebäudeautomationsmarkt heraus ist es kaum denkbar, daß ein hierarchisches GLT - Konzept, von verschiedenen Herstellern mit **i d e n t i s c h e n** Marktinteressen, reibungslos gebaut und im Sinne der Planung betrieben werden kann.
(In der Prozessautomation sieht der Markt anders aus.)

- Auch wenn der Verbindung ein definiertes Protokoll zugrunde liegt, könnte ein Hersteller A (Leitzentrale und DDC-Regelung) versuchen, einem Hersteller B (nur DDC-Regelung mit Gateway) im Netzwerk die Chance verwehren, zu zeigen, wie gut jener regelt;
und B könnte versucht sein, die Zentrale von A auszubremsen, d.h. zu "beschäftigen".



So zeigt sich, daß für eine " Multivendor GLT- Anlage " die **M S R - n e u t r a l e** " Kommunikationszentrale " als Master - System für wirtschaftliche Gesamtergebnisse der Gebäudeautomation wichtig ist.
Eine betriebskostensenkende Qualitäts- und Plausibilitäts-Überwachung des Anlagenbetriebes wird somit erst ermöglicht.



Herr Hans Rudolf Kranz

In Anerkennung für Ihren Beitrag zum Informationssystem
AMADEUS, »INTELLIGENT BUILDING, GAS«
Sie haben zu unseren Zielen Markttöffnung und
Kundenorientierung hervorragend beigetragen.

IBM DEUTSCHLAND GMBH, NOVEMBER 1989

1989
Award von
H2O
(Hans Olaf
Henkel)
für
AMADEUS





IBM Deutschland GmbH

Hauptverwaltung

CONSTRUCTA '90 Hannover, Halle 17, Stand E31-F37

Ein Schritt zum "intelligenten Gebäude"

Erstmals in Europa zeigt IBM Deutschland GmbH das Integrationskonzept "FACN" (Facilities Automation Communications Network) für Energie-Managementsysteme. Dieses Konzept für die offene Kommunikation technischer Informations-Systeme gründet sich auf dem Verständigungsprotokoll IBM FACN für die verschiedenartigen Computeranwendungen unterschiedlicher Hersteller in der gebäudetechnischen Anlagenautomation. Damit ist freier Wettbewerb möglich.

Zielsetzung der IBM war die Schaffung einer Standardisierung für ihre eigenen Liegenschaften. Zielsetzung der IBM ist nun, die Integration von Systemen für Überwachung, Steuerung und Regelung technischer Anlagen wie Heizung, Kühlung, Klima, Sanitär und Elektroversorgung in die unternehmensweite EDV-Welt der Kunden möglich zu machen. (Stichworte: Gebäudeautomation, Zentrale-Leittechnik). Das bedeutet, daß jeder am Unternehmensnetzwerk angeschlossene Bildschirm oder PC der Bürokommunikation, regional oder überregional, als Energie-Management-Bedienstation zur Betriebsführungsoptimierung dienen kann.

Wir sehen dies als einen Schritt in Richtung des sogenannten "intelligenten Gebäudes", das durch rationelle Energienutzung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten soll. Bei Unternehmen mit verteilten Liegenschaft kann der Einsatz von Energie- und Systemspezialisten durch Zentralisierung höhere Effizienz erreichen. Unnötige Reisekosten werden vermieden. Die Möglichkeiten dieses Konzeptes kann man sich wie ein Fenster in die haustechnischen Anlagen - unabhängig von deren Standort und Entfernung - vorstellen. Mehr noch, der Betreiber kann dabei auf diese Anlagen direkt einwirken.

Eine neuartige ereignisgesteuerte Datenbank ermöglicht die Rekonstruktion von Anlagen-Betriebsdaten (Messwerte- und Zustände) aus vergangenen Zeiträumen mit nahezu beliebiger Auflösung und Genauigkeit. Die Auswertung dieser technischen Daten zur Interpretation und Weiterverwendung im kaufmännischen Bereich erfolgt mit den Standardprogrammen der elektronischen Datenverarbeitung.

Die Hersteller der Regelungs- und Automatisierungstechnik erhielten Informationen über das von IBM entwickelte Kommunikationsprotokoll FACN (Copyright (c) IBM Corporation, 1986) Anfang 1985. Seitdem konnten weltweit über 20 Hersteller in einer Vielzahl von Bauprojekten ihre IBM FACN-Kompatibilität erproben. Ein Bauherr kann heute solche kommunikativen Gebäudeautomationssysteme aus-schreiben und in seinem Unternehmen integrieren. Im Betrieb wird er wirtschaft-lichen Nutzen aus der automatisierten Anlagenkontrolle ziehen.

5.2.90
Ansprechpartner für die Redaktion:
H.R.Kranz Dipl.Ing (FH)
IBM Technische Informations-Systeme
Tel.: (0511) 89-60054/5-
(07034) 15-2795

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Lothar F. W. Sparberg
Geschäftsführung: Hans-Olaf Henkel (Vorsitzender),
Bernhard Dorn, Alfred E. Eßlinger, Horst Habererzini,
Dr. Winfried Pierlo, Günther Schlappa, Dr. Inno Schneckewitz
Sitz: 7000 Stuttgart, Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB Nr. 4712

Pascalstraße 100
Postfach 80 08 80
7000 Stuttgart 80
Telefon (0711) 785-0
Teletex 7111333-IBMHV
Btx 52800 #

CONSTRUCTA'90 Hannover

Vorstellung von IBM GPAX mit FACN zwischen Dachziegeln und Betonmischern.

Das war die Initialzündung für die CONSTRUCTEC'94 und '96 und dann für die L+B und den Building Performance Congress ab 1998 in Frankfurt in den geraden Jahren.

Die ISH blieb wie immer in den ungeraden Jahren.

1963 war ich im 3. Lehrjahr zum 1. mal auf der ISH .

1993 war ich im ISH-Messe-Ausschuss und Siemens-Standleiter.

Mein alter Heizungs-Lehrmeister kam vorbei, sah mich und ihm kamen die Tränen (... mein Hansi...).

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit


Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
- 4. GA-Preise, «GA-Verkehrssitte», Lösung**
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

1987 – 2000 GA-Preissituation

Preis EUR/Datenpunkt (VDMA-Statistik)




Definition Datenpunkt:
siehe
DIN EN ISO 16484-2

Typ 1 = Industrie

Typ 2 = Sonstige

Folgen des Preisverfalls sind:

**Pleiten,
Fusionen,
Viele unfertige Projekte**



**Wir liefern immer komplexere Systeme...
... für immer weniger Geld ... (?)**

Gewerbliche Verkehrssitte der GA

Unzufriedenheit bei
allen Beteiligten

Planung / Massenermittlung
der „gedankenlosen Planer“:
Nur Zählen der HW-
Datenpunkte (Hardware-Ein-
/Ausgänge).

Keine vollständige
GA-Funktionsliste,
selten
Automationsschema

"neutralisierte", aber
doch proprietäre*
MSR-Ausschreibungen
oder "**technische
Wolpertinger**"
(von jedem etwas)

Fehlinterpretationen
leiten Kalkulationen,
- **wer sich am
weitesten (nach unten)
"verrechnet" erhält
den Auftrag**


Die "**Funktion**" als
Leistungsmerkmal
und Kostenfaktor
- das komplette
Engineering
ist nicht eindeutig
definiert

Planer
Hersteller
Betreiber
Nutzer

*proprietär = firmenspezifisch



Gewerbliche Verkehrssitte der GA



Beispiel für die pauschale Abrechnung nach „DDC-Stationen“:
bei einem DDC-Projekt der IBM (Der Einkauf hielt am Vertrag fest):
Keine Nachtrag nach Umstellung auf Doppelpumpen für alle Anlagen!

Fairer Wettbewerb ?

Und die Lösung ?

geraten steigen

Kalkulationsrisiko durch
HW-Daten

De Konzentrierte Aktion aller Beteiligten
VDMA, VDI, VBI,
BHKS, AMEV,
DIN, GAEB

Einführung der
**GA-
FUNKTIONEN**
als
„Bauleistung“

Beispiel: „Arbeitswerte“ der
Versicherungen bei Autoreparatur

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
- 5. Regelwerke für GA**
6. Geregelter Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Der Vorgänger der VDI 3814

Erscheinungsjahr 1968

Gebäudeautomation IWG-Empfehlung

für die einheitliche Ausarbeitung von Projektierungs- und Angebotsunterlagen der Gebäudeautomation mit praktischen Beispielen für die gebräuchlichsten Gewerke der Haustechnik

Die Ausarbeitung dieser neutralen Unterlage erfolgte gemeinsam mit Herren der Firmen:

Billman Regler GmbH

Billman Regler GmbH, München
„Satchwell-Birka“ Regelungstechnik GmbH, Solingen
Dräger GC Regelungstechnik GmbH, Essen
Honeywell GmbH, Frankfurt/Offenbach am Main
Landis & Gyr GmbH, Frankfurt am Main
Sauter Regeltechnik GmbH, /Cumulus-Werke GmbH, Freiburg i. Br.
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München



Informations- und
Werbegemeinschaft
„Heizungs- und Klimaregelung“

Billman Regler GmbH, München
„Satchwell-Birka“ Regelungstechnik GmbH, Solingen
Dräger GC Regelungstechnik GmbH, Essen
Honeywell GmbH, Frankfurt/Offenbach am Main
Landis & Gyr GmbH, Frankfurt am Main
Sauter Regeltechnik GmbH, /Cumulus-Werke GmbH, Freiburg i. Br.
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München



Informations- und
Werbegemeinschaft
„Heizungs- und Klimaregelung“


Gebäudeautomation IWG-Empfehlung

Der Vorgänger
der VDI 3814

Funktionsliste

Die IWG **Funktionsliste** (!)
von 1968

Beispiel einer Kälteanlage,
Teilbereiche
Kälteerzeugung und -übergabe



Anlage: Beispiel einer Kälteanlage, Teilbereich Kälteerzeugung	Schaltb. Rückm. 0 – I Zu	Stellbefehl mit kont. Rückmeldg. z. B. Sollwert-versteller I – II	Betriebs-meldung		Stör-meldung	Grenzwertmeldung				Messung	Sprechverbindung	Bemerkungen
			Ein	Ein-Aus		fest		gleitend				
						min.	max.	min.	max.			
Gesamtanlage												
örtlich – fern			X									
Kältemaschine					X							
Kühlwasser					X							
						X						
Kühlwassertemp.							X	X				
Kühlwasserdurchfl.					X							Strömungs-wächter
Summe			1		4	2	1					

Anlage: Beispiel einer Kälteanlage, Teilbereich Kälteübergabe	0 – Zu –	Stellbefehl mit kont. Rückmeldg. z. B. Sollwert-versteller	Betriebs-meldung		Stör-meldung	Grenzwertmeldung				Messung	Sprechverbindung	Bemerkungen
			Ein	Ein-Aus		fest		gleitend				
						min.	max.	min.	max.			
Gesamtanlage	X				X							
örtlich – fern			X									
Kaltwasserpumpen (7)												
Druckerhöhungspump.(8)												
Kaltwasserdruk (9)						X						
VL-Temperatur (10)										X		
ans Kranz VDI (11)										X		
Summe	1		1		1	1				2		

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confé à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos.
Документ не подлежит разглашению. Все права сохранены за собой.
Confidado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verbreitung und Mitteilungsversuch ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG in München. Weitergabe sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG in München. Weitergabe sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG in München.

0000 3 86 257

Bericht · Aktenvermerk

Vertraulich

Dienststelle ANL A317 R Ort Karlsruhe

Blatt · Anlagen 1

Datum 12.04.91

Bearbeiter Hans R. Kranz Anruf 2809

Gegenzeichnung

Aktenzeichen ANL A317 R/Kr/St

Verteiler z. Kts.

Herrn Panzer ANL A317
Herrn Helminski A317 E
Herrn Koch A317 U
Herrn Dr. Schrodi A317 T

Betreff: Koordinationskreis GAEB/DIN/VDI
Thema: für Planung und Ausschreibung praktikable GA-Informationslisten

Erledigungs-
Vermerk

Protokoll:

Es fanden 2 ad Hoc-Besprechungen im Anschluß an die Sitzung des GAEB-UAK1 vom 04. und 05.04.91 statt:

Am 09.04.91 bei Schmidt+ Reuter (SR) in Köln:

Teilnehmer:

Herr Jäger, Geschäftsführer SR
Herr Hadre, für den VDI 3814
Herr Kümpel, SR, für den GAEB (AG3)
Herr Wolber, SR, für DIN 32734
Herr Otto, SR, MSR-Technik
Herr Kranz, für den GAEB LB071

Am 10.04.91 im Hotel "Ketterer" in Stuttgart:

Herr Baum, Fa. Sulzer, für DIN 32734
Herr Baumann, OFD Stgt., für AMEV (teilweise)
Herr Schenk, IFB (Braschel), für DIN 32735
Herr Frey, Betreiber Uni Ulm
Herr Längle, OFD Stgt.
Herr Kranz

Ausgangszustand:

IP-Listen nach VDI 3814 Teil 4 (1985)
Die Listen sind geeignet für ZLT-Planung, nicht für DDC.
Alle Entwürfe (Umarbeitung dieser Listen) zeigten sich als nicht ideal praktikabel für DDC-Planung und Kalkulation.

April 1991 der Start für die heutige GA-FL in den Gremien

Zwei Herren möchte ich
hier zum Gedenken
erwähnen:

Edwin Hadré,
gest. März 2022

Heribert Baumann,
gest. Mai 2021

1) Je aktive Schaltstufe (I,II oder III) ei Rückmeldung
Bei elektr. Schaltanlagen je Schaltstufe eine Rückmeldung

2) Stellungsmessungen eingeschlossen
hier eingetragene Feldgeräte gehören zum Lieferumfang GLT.

4) Details auf
GLT - Informationsliste B

Hinweis für Binärausgänge (BA):

Dauer : z.B. 0,I,II = 2 BA
Impuls : z.B. 0,I,II,III = 4 BA

Informationsliste A


[illegible]

1990 Die Idee mit den „GA-Funktionen“

Matrix der Automations-Funktionen

Grundfunktionen nach VDI 3814

"virtuelle" Grundfunktionen nach GAEB LB071



B = Binär, P = Puls (Zähler), A = Analog
E = Eingang, A = Ausgang

Verarbeitungsfunktionen

Zusatzfunktionen:

mit / ohne Verzögerung, mit / ohne Ereignismeldung, mit / ohne Selbsthaltung, Regelalgorithmen

Grenzwert (fest, gleitend)

Ereigniszählen

Betriebsstunden

virtuell Rückmelden

Ereignisschalten und -stellen

Verknüpfen

Schaltsequenz

2, 3-Punkt-Schalten

Zeitschalten

Zeitplan regeln / stellen

Stellsequenz

Regeln (fest, geführt)

abgeleiteter Wert

Kombifunktionen: Optimierung, nach Anfahrschaltung, VDI 3814 Teil 2 Frostschutz, etc.

GAEB LB 071, UAK1


VDI 3814-1 / DIN EN ISO 16484-3

Struktur der GA-Funktionen










Bedien-Funktionen





Management-Funktionen



Verarbeitungs-Funktionen (Automation)



E/A-Funktionen (Feldgeräte)



DIN EN ISO 16484-3

Anhang A (normativ)

GA-Funktionsliste

- | | | |
|--|--|--|
| 1) Dauerbefehl: Z.B. 0,1,11=2 BA
Impulsbefehl: Z.B. 0,1,11=3 BA
Stellbefehl: Z.B. Zu-0-Auf=2 BA
Pulsweitenmod.=1 BA | 3) Nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
4) Pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen | 6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
7) Pro Eingangs-Benutzeradresse
8) Z.B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (EN ISO 16484-5)
9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BiBbs) |
| 2) Aktiv oder passiv | 5) Pro Ausgangs-Benutzeradresse | |

Gewerk:		Ein- / Ausgabefunktionen										Verarbeitungsfunktionen																Management-funktionen				Bedien-funktionen				Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Physikalisch					Gemeinsam 3)9)					Überwachen			Steuern			Regeln				Rechnen / Optimieren																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Anlage		Binäre Ausgabe Schalten / Stellen 1)					Binäre Ausgabe Stellen					Binäre Eingabe Melden					Binäre Eingabe Zählen					Analoge Eingabe Messen 2)					Binärier Ausgabebewert, Schalten					Analoger Ausgabebewert, Stellen/Sollwert					Binärier Eingabewert, Zustand					Zahlwerteingabe					Analoger Eingabewert, Messen					Grenzwert fest					Grenzwert gleitend					Betriebsstunden-Erfassung					Ereigniszählung					Bereitschaftführkontrolle					Meldungsbearbeitung 4)					Anlagensteuerung					Motorsteuerung					Folgesteuerung 5)					Umschaltung 5)					Sicherheits-/ Frostschutzsteuerung					P-Regelung					PI / PID-Regelung					Sollwertführung / -kennlinie					Stellausgabe stetig					Stellausgabe 2-Punkt 6)					Stellausgabe Pulsweitenmodulation					Begrenzung Sollwert / Stellgröße					Parameterumschaltung					h.x geführte Strategie 7)					Arithmetische Berechnung 7)					Ereignisabhängiges Schalten					Zeitabhängiges Schalten					Gleitendes Ein- / Ausschalten					Zyklisches Schalten					Nachkühlbetrieb					Raumtemperaturbegrenzung					Energierückgewinnung 7)					Netzversatzbetrieb					Hochstlastbegrenzung					Tarifabhängiges Schalten					Ein-/Ausgabe Objekttyp 9)					Komplexer Objekttyp 9)					Ereignis-Langzeitspeicherung					Historisierung in Datenbank					Grafik / Anlagenbild					Dynamische Einblendung					Ereignis-Anweisungstext					Nachricht an externe Stelle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Datenpunkt		Abschnitt		1					2					3					4					5					6					7					8					9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Z. B. DP-Name mit Nr.		Spalte		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Datenpunktname																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Messlatte für „intelligente“ Gebäude ?

Funktionen – für den Gebäude IQ?

$$IQ_{IB} = \int_{t=0}^{t=n} f \left(\begin{array}{c} \text{technical_services} \\ \text{information_systems} \\ \text{communication_systems} \end{array} \right) dt$$

>Der IQ des „intelligent“ Building ist die integrierte Funktionalität abgeleitet über die Nutzungszeit<


Haustechnische-Automations-Kennzahl
1 HAK = 1 Fkt./m²

Man nehme:

Die Summe der Funktionen nach VDI 3814 oder
DIN EN ISO 16484-3 und teile diese durch die
Quadratmeter Nutzfläche nach DIN 277;

Die Messzahl = Funktionen / m²

Wie viel HAK in Fkt/m² hatte Ihr letztes Projekt?



Ein bekannter Experte über das Regelwerk der GA



Andere Persönlichkeiten über die Normer:



BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation


Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
- 6. Geregelter Datenkommunikation**
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Kommunikation am Bau ...



A37R


Daten- protokolle... sind wie die ...Sprachen von Babylon

Vor 25 Jahren gab es an die 100 „Protokolle“, alle für Gebäude „geeignet“....


Davon wollten 21 genormt werden...

Vernetzungsstrukturen - spezielle Topologien (not political correct)


TRADITIONELL




RUSSISCH




POLNISCH




AMERIKANISCH




ARABISCH




CHINESISCH




FRAUENBEWEGUNG




KOLONIAL-AFRIKAN.




VATIKAN



LATEINAMERIKANISCH




ITALIENISCH



XYZ AG



Why protocols ?



Longitudinal Redundancy Check (LRC)
is also known as 2-D parity check.

ASCII 15 Hx = NAK
negative acknowledge

ASCII 6 Hx = ACK
acknowledge

Wir brauchen aber nur „ein“ Protokoll für die GA



...sie brauchen **ein**
einheitliches Interface!

Betreiber brauchen keine
Multi Video - **Beep** - Show






BACnet™



Systemintegration

- Die meisten Schnittstellenprobleme sind im ISO/OSI Layer 1



BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
- 7. Die fatale Normlücke**
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Die fatale Normlücke

- Die Kombination der GA-Protokollnorm (Teil 5 BACnet) mit der GA-Funktionen-Norm (Teil 3) war mir (als Projektleiter) in den Normungsgremien (VDI, CEN, ISO) dank der LON-Lobby verwehrt
- es hätte keinen Konsens gegeben!
- Ich durfte in den Teilen 1 – 3 der GA-Weltnorm nicht mal die Worte „Objekt“ oder „Property“ verwenden.
- Die in Daten-Objekten enthaltenen Properties sind die Träger aller Informationen in einem GA-System – das Wichtigste für Betreiber und Nutzer!
- So konnte ich zumindest in die GA-FL die „BIBBs“ hineingeschmuggeln womit Wissende die BACnet Interoperabilitätsbereiche festlegen können.

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Status Quo mit dem derzeitigen Regelwerk

- Nicht alle Kunden durchschauen die Komplexität der modernen Technik.
- Die Interessen verschiedener am Projekt Beteiligter führen zu einem Kompromiss, der für den Betreiber und Nutzer meist nicht von Vorteil ist.
- => Es wird der Umsetzungsprozess des Integrators oder Herstellers optimiert,
=> nicht jedoch die Ziele des Bauherrn, Betreibers und Nutzers
- Komplexe Lösungen verschärfen das Personaldilemma an den Immobilienstandorten
- **Dem läßt sich in einem Immobilienportfolio durch konsequent einheitliche Lösungen anhand klarer Vorgaben auf Basis der globalen GA-Normen entgegenwirken.**



BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
- 9. Entstehung des BACtwin**
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Und wieder war ein Bauherr die treibende Kraft:

Hofrat Dr. Rupert FRITZENWALLNER, MMSc MBA MAS



- Rupert Fritzenwallner ist Leiter der Abteilung Bauwesen im Kommando Führungsunterstützung & Cyber Defence im BMLV. Er hat die Turn Key Verantwortung für das Dynamische Gesicherte Militär Netz (DGMN) und betreibt ca. 30 IT-Services mit einem Schwerpunkt im Bereich des Facility Managements.
- Er studierte Technik und Wirtschaftswissenschaften und promovierte am Institut für Management und ökonomische Bildung der Europa-Universität Flensburg.
- Im Rahmen der Bundesheerreform ÖBH 2010 hat er zwei Teilprojekte geleitet und zwischenzeitlich mehrere Forschungsprojekte für die Bereiche der Sicherheit, der Gebäudeautomation und der Verpflegsverwaltung umgesetzt.
- Er hat Zusatzausbildungen, wie die Zertifizierung als Senior Projektmanager, IPMA Level B und als ITIL Expert für die IT Infrastructure Library, absolviert.

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Initiator war das Österreichische Bundesheer (ÖBH)

Aufgabe: Vernetzung von 300 Liegenschaften mit ca. 3000 ASen nach Wien

▪ Die Entwicklung des BACtwin:

- In sechs Konferenzen mit fast 200 Teilnehmern seit Nov. 2016
- Moderation „BACman“ Hans KRANZ
- Teilnehmer
 - jeweils 20 – 30
 - Geräte-Hersteller, Planer, Universitäten, Bauherren, Deutsche Bundesbank, KBOB, Softwarehersteller, MBS, Experten, Cyber Security Austria
- Themen
 - Interoperabilität in der Gebäudeautomation
 - Vorgaben „GA mit BACnet im ÖBH“
 - Durchgängiger Planungs- und Umsetzungsprozess
 - Sicherheit in der Gebäudeautomation
 - Grundkonzeption eines „Digitalen Zwillings“



BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
- 11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix**
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Adressierung

- Konsequentes Verwenden standardisierter Bezeichnungen und Abkürzungen in BACnet-Projekten und im GA-Betrieb.
- Eine zentrale Rolle spielen die Benutzeradressen der BACnet-Objekte. Diese sind im Property „Object_Name“ (Objektnamen) als eindeutige ID festzulegen. z. B. nach VDI 3814 Blatt 4.1 bzw. nach AMEV oder ÖBH. (Inklusive Objekt-Kürzel gem. BACnet-Buch),
- Erst das ermöglicht automatisierte Überprüfungen – siehe Bernhard Ramroth „EXCEL for You“.
- Die Adress-Blöcke sind ortsbezogenen und funktionsbezogen jeweils gebündelt angeordnet.
- Die Adress-Blöcke bzw. Elemente sollten datenbankfähige Bezeichnungen haben, dann können die Elemente auch in unterschiedlicher Reihenfolge zusammengestellt werden. (Beispiel UBS, Schweiz)

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Zuständigkeitsmatrix

- Die BACtwin Zuständigkeitsmatrix listet in Tabellenform alle relevanten BACnet-Properties der im Lastenheft des Bauherrn zugelassenen BACnet-Objekte.
- Dazu gehört eine kurze Beschreibung des jeweiligen Property und eventueller Inhalts-Vorgaben des Bauherrn.
- Die Matrix legt fest, wer welche Einstellungen bzw. Werte vorzugeben hat bzw. determiniert:
Bauherr bzw. Nutzer, Planer, Integrator, Hersteller
oder die GA-Anlage selbst (wie z.B. der „present value“).
- Dass es nötig ist, die Zuständigkeit für einzelne Properties und deren Wertinhalte so vorzugeben, hat die Praxis bewiesen.
- Fehlt so eine Festlegung, werden Bauherr und Nutzer von je nach Hersteller und Integrator unterschiedlichsten Konfigurationseinstellungen „überrascht“.

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit

Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
15. Resümee, Vision und Schlußwort
16. Fragen

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Die Komponenten des BACtwin

Der BACtwin besteht aus 3 wesentlichen Komponenten:

- Aus strukturierten BACnet-Objekt-Namen anstatt „fuzzy“ „Datenpunkt-Adressen“.
- Aus der bekannten GA-Funktionsliste nach Norm, die nach Vertragsordnung in VOB/C DIN 18386 (GA) gefordert ist.
- Aus Vorgabe der für das Betreiben erforderlichen Properties also der Informationen die eine GA liefern kann.
- Alles zusammen als EXCEL Arbeitsblatt stellt den digitalen Zwilling dar.
- Somit wurden erstmals die Funktionen einer Anlage mit den für das energieeffiziente Betreiben notwendigen Informationen zusammengeführt.



Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Erweiterung links



GA-Funktionsliste



Erweiterung rechts

Bauherr
Vorgaben
Lastenheft

Standard-
Aggregate
Musteranlagen

Strukturierte
BACnet-
Objektnamen
(Benutzeradressen)

BACnet-
Objekttypen
Properties

Planer
Vorgaben
Properties
+ Werte

Konzept

Planung / Leistungsverzeichnis

Vollständige EDE

Errichter
Engineering
Montage
Inbetriebnahme
Dokumentation
Einweisung

Properties
Konfigurationsdaten
Systemspezif. Daten

Umsetzung

EN ISO 16484-3

Anhang B (informativ)

GA-Funktionsliste

1) Dauerbefehl: Z.B. 0,1,II=2 BA
Impulsbefehl: Z.B. 0,1,II=3 BA
Stellbefehl: Z.B. Zu-0-Auf=2 BA
Pulsweitenmod=1 BA

2) Aktiv oder passiv

3) Nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperative Funktionen

4) Pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) Pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt

7) Pro Eingangs-Benutzeradresse

8) Z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)

© 1996-2005 ISO/TC205, CEN/TC247, VDI-YGA, GAE/070

Vollständige EDE: Electronic Data Exchange Tabelle (ausgelesen mit z.B. BACeye)

BACtwin

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation

Die Geschichte einer Zwangsläufigkeit


Agenda



1. Vorstellung / Bücher / Einführungsthesen
2. Interessenkonflikt, Begriff «GA», Entwicklung
3. HAK's Entwicklung=Teil der Zwangsläufigkeit
4. GA-Preise, «Verkehrssitte», Lösung
5. Regelwerke für GA
6. Geregelte Datenkommunikation
7. Die fatale Normlücke
8. Status Quo, Ausgangslage für den BACtwin
9. Entstehung des BACtwin
10. Bauherren- u. Planervorgaben
11. BACnet-Objekt-Adressierung und Zuständigkeitsmatrix
12. Erweiterung der Norm-GA-FL zum BACtwin
13. Planung und Umsetzung
14. Realisierung und Prüfung
- 15. Resümee, Vision und Schlußwort**
16. Fragen

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Was ist der Digitale Zwilling der GA?

- Der DZ-GA ist eine virtuelle Abbildung der realen Anlagen und Aggregate der GA und damit der **Funktionen der TGA**,
 - Damit wird das Ziel verfolgt, den **Prozess** von der Bedarfsplanung über die Fachplanung zur Realisierung und insbesondere den Betrieb in der Nutzungsphase **zu optimieren**.
 - Der wesentliche neue Teil des BACtwin bezieht auf die BACnet **Properties** und auf eine strukturierte Objekt-**Benennung**.
 - Die BACnet Properties als Träger wesentlicher Informations- und Steuerungsinhalte müssen in den **Vorgaben** und bei der Abnahme**prüfung** zentraler Bestandteil sein.
-  **Proprietäre** Properties für den laufenden Betrieb müssen vom Bauherrn explizit genehmigt sein, denn diese **verhindern** deren Interoperabilität.



Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Resümee

- Die GA-Funktionsliste und das Automationsschema dokumentieren die Funktionen der geplanten Anlagen, also auch des GA-Modells
 - nicht jedoch die Interoperabilität von verschiedenen Produkten,
 - es kann ggf. auch die neue VDI 3814- Funktionsliste verwendet werden, wenn im Bauvertrag gefordert.
- BACnet als Kommunikationsprotokoll definiert die Schnittstellen und Informationen für das Modell der Anlagen (Basis der Digitalisierung).
- Mit im Markt verfügbaren Tools kann die auf der Automationsstation umgesetzte Anlage „vollständig“ ausgelesen werden – dank BACnet.
- Anhand der Definition von Standard-Funktionen und BACnet-Objekten mit eindeutigen Informationen in den Properties kann der Lückenschluss zwischen Planung, Umsetzung und Betrieb hergestellt werden.



Die GA – ist nun „emanzipiert“ ...

1993: GA ist ein eigenständiges Gewerk:

- DIN 276 „Baukostennorm“ KG 480

1996: GA hat eine eigene Vertragsordnung:

- VOB/C DIN 18386 ATV GA

2000: GA hat einen eigenen Standardleistungsbereich:

- STLB-Bau 070

2004: GA hat eine eigene Weltnorm:

- DIN EN ISO 16484 (=VDI 3814 + ASHRAE 135)
 - Mehr oder weniger „offene“ Kommunikation mit BACnet, KNX und LON


2007: GA sorgt wissenschaftlich nachgewiesen für Energieeffizienz

- DIN EN 15232 Energieeffizienz durch GA

2014: GA ist Teil der EnEV 2014:

- DIN V 18599-11 Energetische Bewertung: GA im Energiepass

Ausklang: Mit der Zeit wird „Smart“ zur Massenware



Aloisius mit den
göttlichen
Eingebungen
Im Hofbräuhaus






hans@kranz.com

Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet

Anleitung zur aufwandsarmen Systemintegration

Fragen?

Hat etwa noch jemand Fragen ?






Ihr
BACman
HAK

**DAS
WARS**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Zeit ist relativ...

>100 Jahre Relativitätstheorie



„Zeit ist das, was man
an der Uhr abliest“

Geb. 14.3.1879 in Ulm