



Gebäudeautomation für effizienten Betrieb

bei der TÜV SÜD AG

BACtwin Forum 2025

BACtwin 2025

Forum zur Digitalisierung des technischen Gebäudemanagements

Mainz, 28-10-2025

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD BSG-FM

Zuständigkeit für den sicheren und effizienten Betrieb



Portfolioübersicht



Labore und Werkstätten



Test Center




Büroflächen



Training Center

**>1000
Immobilien
weltweit**





GA|MBE



Lastenheft für die Gebäudeautomation



TAB & Richtlinien für GA-Systeme



Vorschriften für die Ausführung von AA & RA



Gesetze & Normen umsetzen



IT/OT-Security gewährleisten



Betreiberkonzept anwenden



Neuentwicklung in Teilmodulen



GA|MBE

-  480_01 Systemstruktur GA
-  480_02 Kennzeichnungs- und Adressierungssystem
-  480_03 Dokumentation
-  480_04 Anforderungsprofil BACnet
-  480_05 GA-Management
-  480_06 Anlagenautomation
-  480_07 Raumautomation
-  480_08 Ausführungsrichtlinie Schaltschränke
-  480_09 GA-Netzwerke und OT-Security
-  480_10 Technisches Monitoring
-  480_11 Schnittstellenmanagement
-  480_12 Inbetriebnahme und Baudurchführung



480_04 Anforderungsprofil BACnet



Vorgaben zur Protokollanwendung & Programmierung



KAS/BAS



B-PAT & EDE



Objects



IP-Adress



Priority_Array



Network_Number



Propertys



Device_ID



Notification_Class



Schedule



State_Texts



Handeingriff



Lastenheft für die Gebäudeautomation




Umsetzung des

AMEV


BACtwin

BACtwin

...als BACnet-Standard für die Gebäudeautomation beim TÜV SÜD



Gründe für die Anwendung des AMEV BACtwin



Unterstützungsprozess im Umgang mit der massiven Zunahme und der Komplexität der GA



Interpretation aller DP mittels BACtwin-BAS



Datenbasis sämtlicher Use-Cases im Gebäudemanagement




Großes Potential und Zukunftsfähigkeit

Gründe für die Anwendung des AMEV BACtwin



 Massive Zunahme der Datenpunkte



~ 13.500 DP auf der zentralen MBE

Gründe für die Anwendung des AMEV BACtwin



~ 83.500 DP

Massive Zunahme der Datenpunkte

+ 70.000 neue Datenpunkte Neubau Algorithmus



Platin
89%

DGNB



Gründe für die Anwendung des AMEV BACtwin



~ 83.500 DP



Interpretation aller DP mittels BACtwin-BAS



DE_018901_006_01_142A1_420_EZA01_WPU01_HZX_EF~01_T~~01_MW~01_TL

Exakte Bestimmung jedes einzelnen Datenpunktes mittels BACtwin-BAS
bis in die kleinste Detailstufe der Funktion möglich


Umsetzung des AMEV BACtwin - BAS



Benutzeradressierungssystem (BAS)



Orts-BAS (nutzerspezifisch)



BACtwin-BAS

DE_018901_006_01_142A1_420_EZA01_WPU01_HZX_EF~01_T~~01_MW~01_TL


Umsetzung des AMEV BACtwin - BAS



Benutzeradressierungssystem (BAS)



Orts-BAS (nutzerspezifisch)




BACtwin-BAS

DE_018901_006_01_142A1_420_EZA01_WPU01_HZX_EF~01_T~~01_MW~01_TL

2-sprachige
Anwendung
-
Deutsch
&
Englisch

Verwaltung des AMEV BACtwin - BAS



Benutzeradressierungssystem (BAS)



Softwarebasierte pflege mittels Datenbank



Automatisierter Import des BACtwin-BAS und neuerer Versionen



Warnung bei fehlerhaften Eingaben




vereinfachte 2-sprachige Anwendung



Prüffunktionen



inklusive Audit Report und Exportfunktion

Qualitätssicherung durch softwarebasierte Prüfung



EDE-File / BACnet-Scanner / Excel / CSV

Qualitätssicherung durch softwarebasierte Prüfung



Qualitätssicherung durch softwarebasierte Prüfung



Vollständige und korrekte Anwendung der Description



✓ Objektname

! BACnet Description

Gefundener Wert

Wärmepumpe Heizwasser Pumpe Structured View (Strukturierte Ansicht)


Erwarteter Wert

Wärmepumpe Heizwasser Pumpe Structured View (Strukturierte Ansicht)

Prüfungsdetails

Zeichenanzahl nicht erreicht, Falsche Description-Zusammensetzung, Unerwarteter Wert

#	BLOCKNAME	VALIDIER...	GEFUNDENER WERT	ERWARTETER WERT	BLOCKVALIDIERUNGSDetails
8	Baugruppe	!		Wärmepumpe	Nicht gefunden
9	Medium, Position	⚠	Heizwasser	Heizwasser	Falsche Position
10	Aggregat	⚠	Pumpe	Pumpe	Falsche Position
11	Betriebsmittel (BM)	⊖			
12	BM-Funktion	⚠	Structured Vie...	Structured View ...	Falsche Position




Qualitätssicherung durch softwarebasierte Prüfung



Gewerke- und Standortspezifische **Abhängigkeiten** im BAS



! Objektname		✓ BACnet Description		
Gefundener Wert		DE_018901_006_01_B~21_300_EZA01_WPU01_HZ~_PPE01_MOT01_BM~01		
Prüfungsdetails		Fehler in Object-Name-Block		
#	BLOCKNAME	VALIDIER...	GEFUNDENER WERT	KÜRZELVALIDIERUNGSDetails
1	Länderkennung	✓	DE	
2	Liegenschaftskennung	✓	018901	
3	Automationsschwerpunkt (ASP)	✓	006	
4	Geschoss	✓	01	
5	Achse	✓	B~21	
6	Gewerk	!	300	Unbekannte Abkürzung
7	Anlage	i	EZA01	Informative Abhängigkeit ignoriert
8	Baugruppe	i	WPU01	Informative Abhängigkeit ignoriert
9	Medium, Position	i	HZ~	Informative Abhängigkeit ignoriert
10	Aggregat	i	PPE01	Informative Abhängigkeit ignoriert
11	Betriebsmittel (BM)	i	MOT01	Informative Abhängigkeit ignoriert
12	BM-Funktion	✓	BM~01	



Qualitätssicherung durch softwarebasierte Prüfung



BACtwin Datenmodell bis in die Property-Ebene*



ObjSort + LfdNr	Objekt-Template-Kennung	Kommentar	GA-FL Einträge (1.1.1)	GA-FL Einträge (2.2.1)	GA-FL Einträge (3.1.1)	GA-FL Einträge (3.1.3)	Object_Name	Verwendung	Status_Flags	Event_State	Reliability	Out_Of_Service	Units	COV_Increment	Time_Delay	Notification_Class	Low_Limit	High_Limit	Deadband	Limit_Enable	Event_Enable	Notify_Type	Event_Time_Stamps	Event_Message_Texts	Event_Message_Texts_Config	Event_Detection_Enable	Time_Delay_Normal	
▼	PropSort	▼	(A = sc	itt = Sc	▼	a11	▼	▼	▼	▼	▼	▼	b11	b17	c43	c11	c47	c48	c50	c49	c12	▼	c13	▼	▼	c14	c15	c44
	Conformance Code						R		R	R	W ¹	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	R	R	W	W	W	
	Grundlegende Vorgabe *						B *						B	B	P	B	P	P	P	P	B	B			B	B	P	
	Detaillierte Festlegung *						P *						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	
	Umsetzung *						U *		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			U	U	U	
	Vorgabewert (Parametrierung)						ja		nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja	ja	
a101	AI_MW_T_AMEV1	Temperatur	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	> 0	> 0	estgelegt	estgelegt	estgelegt	estgelegt	estgelegt	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a102	AI_MW_T_AU_AMEV1	Temperatur Außen	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,2	120	300	[-20]	[40]	0,2	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a103	AI_MW_T_H_NT_AMEV1	Heizung Niedertemperatur	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,5	1	300	[10]	[50]	0,5	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a104	AI_MW_T_H_HT_AMEV1	Heizung Hochtemperatur	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	1	1	300	[10]	[90]	1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a105	AI_MW_T_H_HW_AMEV1	Fühler Temperatur Heißwasser	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	1,5	1	300	[10]	[160]	1,5	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a106	AI_MW_T_H_TO_AMEV1	Fühler Temperatur Thermo-Öl	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	3	1	300	[0]	[300]	3	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a107	AI_MW_T_H_VW_AMEV1	Fühler Temperatur Warmwasser	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	1	60	300	[55]	[75]	1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a108	AI_MW_T_H_AG_AMEV1	Fühler Temperatur Abgas	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	10	1	300	[-20]	[1300]	10	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a109	AI_MW_T_L_RU_AMEV1	Fühler Temperatur Lüftung Raum	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,5	60	300	[5]	[40]	0,5	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a110	AI_MW_T_L_TP_AMEV1	Fühler Temperatur Taupunkt	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,1	60	300	[10]	[20]	0,1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a111	AI_MW_T_K_NT_AMEV1	Fühler Temperatur Kälte Niedertemperatur	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,1	60	300	[4]	[14]	0,1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a112	AI_MW_T_K_HT_AMEV1	Fühler Temperatur Kälte Hochtemperatur	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,1	60	300	[12]	[22]	0,1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a113	AI_MW_T_K_KW_AMEV1	Fühler Temperatur Kaltwasser	X	X	X	X	[BAS]	Temperatur Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	°C	0,5	60	300	[-20]	[45]	0,5	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a114	AI_MW_X_L_RU_AMEV1	Fühler Feuchte absolut Raum	X	X	X	X	[BAS]	Feuchte absolut Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	g/m³	0,1	240	300	[4]	[11,5]	0,1	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a115	AI_MW_X_L_AU_AMEV1	Fühler Feuchte absolut Außen	X	X	X	X	[BAS]	Feuchte absolut Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	g/m³	0,1						{f,f}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{f}	1	
a116	AI_MW_M_L_RU_AMEV1	Fühler Feuchte 0-100% r.F.Raum	X	X	X	X	[BAS]	Feuchte relativ Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	%r.F.	3	240	300	[30]	[70]	3	{t,t}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{t}	1	
a117	AI_MW_M_L_AU_AMEV1	Fühler Feuchte 0-100% r.F.Außen	X	X	X	X	[BAS]	Feuchte relativ Messwert	{f,f,f,f}	0	0	{f}	%r.F.	3						{f,f}	{t,t,t}	Alarm	*	*	***	{f}	1	



* in Entwicklung

BACtwin als optimale Datenbasis



Eine BACtwin konforme Umsetzung bildet die Datenbasis für sämtliche Use-Cases des Gebäudemanagements



Anlagen- und
Raumautomation



Energie- und
Ressourcenmanagement



Alarm- und
Meldungsmanagement



Gebäudemonitoring &
Reporting



Sicherheits- und
Zutrittsmanagement




Integration in BIM



Belegungsmanagement




Einsatz von KI



Qualitätssicherung durch Technisches Monitoring



Energie- und
Ressourcenmanagement



Qualitätssicherung durch Technisches Monitoring



Wie gesund ist Ihr Gebäude?

Schreiben Sie mir

Patrick Lützel ✓

Der Immobilien-Doc 🏠👤 | Mit dem Technischen Monitoring zu einem gesunden Immobilien-Organismus – optimieren Sie CO₂, Energie- und Betriebskosten.

TÜV SÜD

HM* Hochschule München



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München
Deutschland
Telefon +49 171 64 366 70
patrick.luetzel@tuvsud.com

Dipl.-Ing (FH)
Patrick Lützel

Business Development
Manager Smart Buildings &
Security
IS-EG-RI



TÜV®

Bisherige Erfahrungen bei der Umsetzung des BACtwin



Planungstools als wichtige Voraussetzung



Motivation zur Umsetzung durch die Fachplanung




Mut zur Innovation der Bauherren und Betreiber

Gemeinsam können wir den

BACtwin

zum **Erfolg** führen!



Vielen Dank



Felix Schneider

Gebäudeautomation FM
TÜV SÜD Business Services GmbH

✉ felix.schneider2@tuvsud.com

☎ +49 89 5791 1404



Folgen Sie uns auf:



[tuvsud.com](https://www.tuvsud.com)

info@tuvsud.com



Gebäudeautomation für effizienten Betrieb

bei der TÜV SÜD AG

BACtwin Forum 2025

BACtwin 2025

Forum zur Digitalisierung des technischen Gebäudemanagements

Mainz, 28-10-2025

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**